



Regione  
Lombardia

ASL Milano

Milano, 23/2/2011

Prot. n. 3825/0

Spett. Ing. Giambattista Parietti  
Via A. Mazzi, 32  
24018 Villa D'Almé (BG)

A. O. San Carlo Borromeo  
Via Pio II°, 3  
20153 Milano

**OGGETTO: esame igienico-sanitario-edilizio per richiesta di parere preventivo**

Relativo a progetto di: adeguamento tecnologico e normativo al piano interrato dell'edificio DEA per la creazione di 3 nuove sale operatorie e di 6 posti letto di terapia intensiva al piano interrato dell'Ospedale San Carlo Borromeo.

Ubicazione dell'intervento: Via Pio II°, 3

Consiglio di Zona: 5

- Vista la richiesta del 24.12.2010 prot. 26872;
- Visti i 1 (uno) elaborati grafici ;
- Viste le dichiarazioni e le impegnative di cui al modulo di richiesta alla ASL;
- Acquisito il parere interno A.S.L. del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di Lavoro (S.P.S.A.L.) n. 99 del 01.02.2011 (\*);
- Acquisito il parere interno A.S.L. della Struttura Vigilanza e Verifiche Strutturali e Tecnologiche (S.V.V.S.T.) n. 1041/U del 19.01.2011 (\*\*);
- Fatto salvo la presenza di impianto di condizionamento per le sale operatorie in conformità al DPR 14.01.07 pag. 36;

Sotto il solo profilo igienico-sanitario edilizio e limitatamente alle opere in sé,

**SI RILEVANO LE SEGUENTI OSSERVAZIONI:**

- Le planimetrie sono prive delle indicazioni delle altezze minime e medie degli spazi e locali rappresentati, si rammenta pertanto che tali spazi dovranno il rispettare i valori minimi indicati dall'art. 34 del Regolamento Edilizio
- I luoghi di lavoro adibiti ad attività lavorativa soggetta a sorveglianza sanitaria dovranno avere altezza minima pari a 3.00 m così come descritto dall'art. 63 allegato IV punto 1.2.4 del D.lgs. 81/2008(\*);
- Prima di poter avviare l'attività lavorativa in locali interrati/seminterrati, sarà necessario ottenere l'apposita deroga all'art. 65 del D.Lgs. 81/2008 che dovrà essere richiesta da parte dell'interessato alla UOPSAL 5 di Via San Vigilio 43 – Milano, competente per territorio, la quale procederà con le opportune valutazioni a termini di legge(\*);



Regione  
Lombardia

ASL Milano

- Il serramento di porta comunicante il locale "degenza rianimazione isolato" e il "corridoio sporco", dovrà essere ad accesso controllato e apribile solo in uscita dalla degenza stessa verso il corridoio (\*\*);
- Gli elaborati grafici non sono rappresentativi dello stato di fatto del piano inferiore e superiore in cui si inserisce il progetto;
- Non è rappresentato dai punti d'arrivo esterni (camera calda pronto soccorso, postazione elisoccorso) al piano interrato il percorso dedicato di arrivo dei pazienti da sottoporre ad interventi chirurgici di emergenza;
- Vista la presenza di serramenti lato cortile risulta necessaria la presenza di dispositivi di controllo di apertura accidentale degli stessi che potrebbe non garantire i requisiti minimi impiantistici di cui al DPR 14.01.97 pag. 42;

In considerazione delle funzioni e/o attività svolte nell'edificio, si chiede inoltre che vengano assunti tutti i provvedimenti sugli impianti idrico e di condizionamento, atti a minimizzare il rischio di colonizzazione da legionella pneumophila e di predisporre gli stessi impianti per eventuali trattamenti di bonifica secondo le indicazioni generali di buona tecnica e quelle indicate nelle linee guida DG Sanità Lombardia n°2907 del 28/02/05 e documento 4 aprile 2000.

I provvedimenti assunti devono risultare da relazione annessa alla documentazione per l'abitabilità.

  
**Il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica**  
**Dr. Giorgio Ciconali**

Allegato 05 PsP gestione pratiche edilizie rev.01 del 15.1.2010

Responsabile del procedimento: T.d.P. Arch. Michele G. Barletta  
Referente dell'istruttoria: T.d.P. Geom. Francesco D'Andrea  
Referente dell'istruttoria SPSAL: Dott. Marco Morone  
Referente dell'istruttoria SVVST: T.d.P. Christian Tomarchio

Tel. 02.85789584  
Tel. 02.85783828  
Tel. 02.85789019  
Tel. 02.8578.1

---

Dipartimento di Prevenzione Medica  
SC Igiene Pubblica - Ufficio Igiene Edilizia  
Via Statuto, 5 - 20121 Milano  
Tel 02 8578 3809 - Fax 02 8578 3877  
sito: <http://www.asl.milano.it>